

Arkivlokaler Kvinesdal Kommune  
Kvinesdal Kultur og Aktivitetssenter,  
Vesterdalsveien 3

Har etter gjennomgang av sjekklister for bygningsfaglig rapport følgende merknader og kommentarer.

*4-3. Plassering av Arkivlokaler.*

Ingen merknader. Funnet i orden

*4-4. Utforming, dimensjonering og innredning av arkivlokaler.*

Ingen merknader. Lokalet oppfyller alle kriterier.

*4-5 Drift av Arkivlokaler*

Foruten brann og vernerunde i bygget generelt 1 gang i mnd. er det opprettet et tilsyn og rengjørings system internt for brukerne av Arkivlokalet. Eget skjema for dette henger på veggen inne i selve lokalet som fylles ut ved egenkontroll og renhold.

*4-6 Vern mot vann og fukt.*

Bygget har på over 30år ingen historikk på vanninntrenging fra utsiden noen gang. Bygget fremstår som meget solid i konstruksjonen. Innvendig er bygningsmassen solid og rørgangene trygge og tette. Det er ingen vannrør inne i selve Spesialarkivet og rommet fremstår som trygt

4-7

*1 Vern mot brann og skadelig varme*

Alle bygg i kommunen er røykfrie ellers ingen merknader

*2 Vern mot brannspredning fra andre rom*

Bygget har utarbeidet en Sweco rapport som tar for seg alle branntekniske deler av bygget. Begge dører inn til Lokalet har REI 120 ståldører med dørpumpe. Lokalet er egen branncelle og holder kravene til Spesialrom for arkiv

*3 Vern mot brannspredning av brann i arkivlokalet*

Brann blir direktevarslet til sentral.

CO2 Håndslukker finnes inne i rommet og på vegg utenfor

*4-8 Vern mot skadelig påvirkning fra klima og miljø*

Ingen merknader. Funnet i orden

*4-9 Vern mot skadeverk, innbrudd og ulovlig tilgjengelighet*

Det er eget nøkkelsystem for arkivet samt innbruddsalarm med kode. Kommunale ansatte som har tilgang på disse to sikringsmetodene har Godkjent adgang. Hvem disse personene er kjenner Administrasjonen. Dette blir forvaltet av Kommuneadministrasjonen

John Kåre Gullestad  
Vaktmester  
Kvinesdal Kommune